



LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČ.	FUNKCIA	PLOCHA [m ²]
2.01	SCHODISKO	4,08
2.02	CHODBA	10,56
2.03	SPOLOČENSKÁ M.	150,21
2.04	PÓDIUM	12,80
2.05	SKLAD	3,66
2.06	ŠATŇA	12,77
2.07	WC	0,99
2.08	KUCHYŇA	25,44
CELKOVÁ PLOCHA MIESTNOSTÍ		220,51

LEGENDA:

- Ovláčač pre železné/rotačné s motorovým pohonom
- SPINAC TYP 3558-A 07 340 IP 20
- SPINAC TYP 3553-019898, IP 44
- SPINAC TYP 3558-A 05 340 IP 20
- SPINAC TYP 3558-A 07 340 IP 20
- SPINAC TYP 3558-A 07 340 IP 44
- SPINAC TYP 3553- 0628981 IP 20
- SPINAC TYP 58 IP 20
- SPINAC TYP 3553- 069898, IP 44
- Zásuvka dvojnásobná s detekciou poistkou, LEXEL HONKA, IP 20
- Zásuvka jednonásobná s detekciou poistkou, LEXEL HONKA, IP 20
- ZASUVKA TYP 5518-2929 B-16A IP 44
- ZASUVKA 5-pólová, 400V, IP 44, prírod. CYKY-J 5x2,5
- VÝVOD PRE EL. DIGESTOR/ohrev - 230V/10A 13m CYKY-J 3x2,5
- VÝVOD PRE EL. SPORÁK/BOLLER 400V/5kW 13m CYKY-J 5x2,5
- SPINAC TRÓJP. ZAPUSTENÝ SO SIGN. 3P63-2PC, 400V/25A, IP 20
- SVETELNÝ VÝVOD PRE SVETIELDLO ZARADKOVÉ, STROPNÉ
- SVETELNÝ VÝVOD PRE SVETIELDLO BODOVÉ LED, STROPNÉ, podlahové IP 67
- SVETELNÝ VÝVOD PRE SVETIELDLO BODOVÉ - NÁSTENNÉ, LED - ZAPUSTENÉ
- SVETELNÝ VÝVOD PRE SVETIELDLO ZARADKOVÉ, NÁSTENNÉ
- NO SVetielidlo fhvalého nízkeho osvetlenia s autonómny m zdrojom 3 hod., IP 20, s piktoqramom

SVETELNÉ VÝVODY REALIZUJTE KÁBLAMI GKE-R-J, DIMENZE 15mm²
 ZASUVKOVÉ VÝVODY REALIZUJTE KÁBLAMI GKE-R-J, DIMENZE 2,5mm²

POZNÁMKA

- v priestoroch so sprchou resp. v priestoroch s prostredím vlhkým a v priestoroch technologických zriadiť doplnkové ochranné pospájanie vodičom CY 6 ZŽ
- Rozvodna sieť: 3N+PE, 230/400V, 50 Hz TN-C-S
- Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke: izolovaním, krytmi, - STN 33 2000-4-41
- Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche: samo činným odpojením napájaním - STN 33 2000-4-41
- Doplnková ochrana prúdom chráni čom s menovitým rozdielovým výpníacím prúdom nepresahujúcim 30 mA - STN 33 2000-4-41

Ved. projektant	Zod. projektant	Vypracoval	Datum	Page
Ing. Ján Jarmický	Ing. Ján Jarmický	Ing. Ján Jarmický	august 2015	.
INVESTOR: OBECCNÝ ÚRAD VO VISLANKE Zlepšenie občianskej infraštruktúry ZATEPLENIE OBECCNEHO ÚRADU VISLANKA, č. parcely 1 ELEKTROINŠTALÁCIA				
Objekt:	Objekt:	Islo zázkazy	Projekt pre stavbné povolenie	Zmena
Obsah výkresu:	ELEKTROINŠTALÁCIA 2NP	E2	00	