OZNAČENIE PODZEMNÝCH INŽ. SIETÍ

- VODOVOD
- PLYN
- KANALIZÁCIA
- OPLOTENIE
- TELEFÓN
- NN VEDENIE KÁBEL V ZEMI
- NN VEDENIE VZDUŠNÉ
- NN PRÍPOJKY KÁBEL V ZEMI
- NN PRÍPOJKY VZDUŠNÉ
- VN VEDENIE KÁBEL V ZEMI
- VN VEDENIE VZDUŠNÉ
- OCHRANNÉ PÁSMO

VYSVETLIVKY

- PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA
- ELEKTROMEROVÁ ROZVODNICA RE
- UZEMNENIE - PÁSOK FeZn 30x4mm
- BETÓNOVÝ STLP TYP Jb - JESTVUJÚCI, NOVÝ
- BETÓNOVÝ STLP TYP Db - JESTVUJÚCI, NOVÝ

SIEŤ, SÚSTAVA: 3/PEN AC 230/400V, 50Hz, TN-C
411 - OCHRANNÉ OPATRENIE - SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA:
411.2 - POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU - A1 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
- A2 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
411.3 - POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE:
411.3.1.1 - OCHRANNÉ UZEMNENIE
411.3.1.2 - OCHRANNÉ POSPÁJANIE
411.3.2 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
412 - OCHRANNÉ OPATRENIE - DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
VONKAJŠIE VPLYVY - POZRI PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

AUTOR			AVREC projekty elektroinštalácií POPRAD Ul. Levočská 866, tel.: 052/7765936
ZODP.PROJEKTANT	CERVA		
VYPRACOVAL	CERVA		
INVESTOR	OBEC VIŠLANKA, VIŠLANKA 28		
Č. OSVEČENIA	0037/3/2022 EZ - P - E1.1 - A, B		ELEKTRO
STAVBA: INŽINIERSKE SIETE PRE 4 RD - VIŠLANKA			FORMÁT 2A4
OBJEKT: ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ NN SIETE			DÁTUM 9.2023
			STUPEŇ PROJEKT
			MIERKA Č.VÝKRESU
OBSAH: SITUÁCIA - NN ROZVODY			1:500 501