



- 2.206 -	
šatňa	
12.8 m <sup>2</sup>	51.1 m <sup>3</sup>
20 °C	644 W

- 2.205 -	
sklad	
3.7 m <sup>2</sup>	14.6 m <sup>3</sup>
20 °C	463 W

- 2.207 -	
WC	
0.9 m <sup>2</sup>	3.7 m <sup>3</sup>
20 °C	47 W

- 2.208 -	
kuchynä	
25.4 m <sup>2</sup>	101.6 m <sup>3</sup>
20 °C	1583 W

- 2.203 -  
KORAD 22 VKP 6/15 - A  
TV15 (2.00) - UV20 (6 Otv.)

- 2.203 -  
KORAD 22 VKP 6/15 - B  
TV15 (2.00) - UV20 (6 Otv.)

- 2.203 -  
KORAD 22 VKP 6/15 - C  
TV15 (2.00) - UV20 (6 Otv.)

- 2.203 -  
KORAD 22 VKP 6/15 - D  
TV15 (2.00) - UV20 (6 Otv.)

- 2.205 -  
KORAD 22 VKP 6/06  
TV15 (1) - UV20 (6 Otv.)

- 2.208 -  
KORAD 22 VKP 6/12  
TV15 (1) - UV20 (6 Otv.)

- 2.206 -  
KORAD 22 VKP 6/08  
TV15 (1) - UV20 (6 Otv.)

- 2.203 -  
KORAD 22 VKP 6/15 - E  
TV15 (3.00) - UV20 (6 Otv.)

- 2.203 -  
KORAD 22 VKP 6/15 - F  
TV15 (3.00) - UV20 (6 Otv.)

- 2.203 -  
KORAD 22 VKP 6/15 - G  
TV15 (3.00) - UV20 (6 Otv.)

- 2.203 -  
KORAD 22 VKP 6/15 - H  
TV15 (3.00) - UV20 (6 Otv.)

- 2.201 -  
KORAD 22 VKP 6/12  
TV15 (2.00) - UV20 (6 Otv.)

- 2.201 -  
KORAD 22 VKP 6/10  
TV15 (2.00) - UV20 (6 Otv.)

- 2.203 -	
spoločenská miestnosť	
165.5 m <sup>2</sup>	662.2 m <sup>3</sup>
20 °C	10027 W

- 2.201 -	
chodba + schodisko	
25.5 m <sup>2</sup>	102.0 m <sup>3</sup>
20 °C	1741 W

VYPRACOVAL:  
ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

AUTOR NÁVRHU	ING. Peter JURICA	VYPRACOVAL:	ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ ZIMNÁ 109 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA tel.: 0905 138 522 e-mail: volarikova@gascentrum.sk	ČÍSLO KÓPIE	
PROJEKTANT STAVBY	ING. Peter JURICA	MIESTO STAVBY	VISLANKA	STUPEŇ	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
MIESTO STAVBY	VISLANKA	INVESTOR	OBEC VISLANKA	FORMÁT	x A4
INVESTOR	OBEC VISLANKA	NÁZOV STAVBY	ZLEPŠENIE OBČIANSKEJ INFRAŠTRUKÚRY VISLANKA	DÁTUM	7/2015
NÁZOV STAVBY	ZLEPŠENIE OBČIANSKEJ INFRAŠTRUKÚRY VISLANKA	PARCELA ČÍSLO	C KN 1	MIERKA	1:50
OBJEKT	OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU VO VISLANKE	ČÍSLO ZÁKAZKY		KLASIFIKÁCIA STAVBY	1   1   1   0
OBSAH	pódorys 2.N.P.	ČÍSLO VÝKRESU			
ČASŤ	USTREDNÉ VYKUROVANIE				402